令和8年度　浄水水質検査結果

①久米崎浄水場　　採水地点：港区公衆便所

	No.	水質検査項目 単位の記述のないものは原則mg/L	基準値	R8.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月
水質基準項目	1	一般細菌（個/mL）	100 以下	0	1										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	0.02 以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.1未満											
	14	四塩化炭素	0.002 以下												
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下												
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下												
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	0.000005未満											
	21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下												
	22	塩素酸	0.6 以下	0.06未満											
	23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	0.002未満											
	24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	0.009											
	25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.003未満											
	26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.001未満											
	27	臭素酸	0.01 以下	0.001未満											
	28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.012											
	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.007											
	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	0.003											
	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	0.001未満											
	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	0.008未満											
	33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	0.02											
	35	鉄及びその化合物	0.3 以下												
	36	銅及びその化合物	1.0 以下												
	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下												
	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下												
	39	塩化物イオン	200 以下	9.4	9.7										
	40	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 以下												
	41	蒸発残留物	500 以下												
	42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下												
	43	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000003	0.000006										
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002未満											
	46	フェノール類	0.005 以下												
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	0.5	0.7										
	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.10	7.40										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度（度）	5 以下	0.5未満	1.4										
	52	濁度（度）	2 以下	0.1未満	0.1										

令和8年度　浄水水質検査結果

②横田浄水場　　採水地点：田地区消防車庫

	No.	水質検査項目 単位の記述のないものは原則mg/L	基準値	R8.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月
水	1	一般細菌（個/mL）	100 以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	0.02 以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満											
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.1未満											
	14	四塩化炭素	0.002 以下												
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下												
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下												
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	0.000005未満											
基	21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下												
	22	塩素酸	0.6 以下	0.06											
	23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	0.002未満											
	24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	0.010											
	25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.004											
	26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.001											
	27	臭素酸	0.01 以下	0.001未満											
	28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.016											
	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.006											
準	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	0.005											
	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	0.001未満											
	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	0.008未満											
	33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	0.02未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3 以下												
項	36	銅及びその化合物	1.0 以下												
	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下												
	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下												
	39	塩化物イオン	200 以下	10.0	13										
	40	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 以下												
	41	蒸発残留物	500 以下												
目	42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下												
	43	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000003	0.000004										
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002未満											
	46	フェノール類	0.005 以下												
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	0.6	0.7										
	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.10	7.40										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度（度）	5 以下	0.5未満	0.8										
	52	濁度（度）	2 以下	0.1未満	0.1										

令和8年度　浄水水質検査結果

③広水源地

採水地点：広川町公民館

	No.	水質検査項目 単位の記述のないものは原則mg/L	基準値	R8.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月
水質基準項目	1	一般細菌（個/mL）	100 以下	0	0										
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	0.02 以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.1未満											
	14	四塩化炭素	0.002 以下												
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下												
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下												
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	0.000005未満											
	21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下												
	22	塩素酸	0.6 以下	0.06未満											
	23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	0.002未満											
	24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	0.008											
	25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.003未満											
	26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.001未満											
	27	臭素酸	0.01 以下	0.001未満											
	28	総トリハロメタン	0.1 以下	0.011											
	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.007											
	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	0.003											
	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	0.001未満											
	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	0.008未満											
	33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下												
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	0.02											
	35	鉄及びその化合物	0.3 以下												
	36	銅及びその化合物	1.0 以下												
	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下												
	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下												
	39	塩化物イオン	200 以下	9.3	10.0										
	40	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 以下												
	41	蒸発残留物	500 以下												
	42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下												
	43	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000003	0.000009										
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満										
	45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002未満											
	46	フェノール類	0.005 以下												
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	0.5	0.8										
	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.20	7.60										
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51	色度（度）	5 以下	0.5未満	0.8										
	52	濁度（度）	2 以下	0.1未満	0.1未満										