令和8年度　浄水水質検査結果

①久米崎浄水場　　採水地点:港区公衆便所

	No.	水質検査項目 単位の記述のないものは原則mg/L	基準値	R8.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月
水	1	一般細菌(個/mL)	100 以下	0	1	0	0	0	0	0					
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下							0.0003未満					
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下							0. 00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	8	六価クロム化合物	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下							1.3					
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下							0.08未満					
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満					
	14	四塩化炭素	0.002 以下							0.0002未満					
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下							0.001未満					
質	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下							0.001未満					
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下							0.001未満					
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下							0.001未満					
	20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満					
	21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下							0.001未満					
	22	塩素酸	0.6 以下	0.06未満			0.09			0.17					
	23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
基	24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	0.009			0.007			0.004					
	25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.001未満			0.001			0.001					
	27	臭素酸	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.012			0.011			0.007					
	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.007			0.003			0.003未満					
準	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	0.003			0.003			0.002					
	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
	33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	0.02			0.03			0.02未満					
	35	鉄及びその化合物	0.3 以下							0.03未満					
項	36	銅及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下							9.5					
	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下							0.005未満					
	39	塩化物イオン	200 以下	9.4	9.7	9.3	8.1	10.0	9.3	14.0					
	40	ｶﾙｼｳﾑ, ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 以下							48					
	41	蒸発残留物	500 以下							111					
目	42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下							0.02未満					
	43	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000003	0.000006	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満					
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満					
	45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	46	フェノール類	0.005 以下							0.0005未満					
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.5	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3					
	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.10	7.40	7.10	6.90	7.00	6.60	6.70					
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異様なし	異常なし	異常なし					
	51	色度(度)	5 以下	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
	52	濁度(度)	2 以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					

令和8年度　浄水水質検査結果

②横田浄水場　　採水地点：田地区消防車庫

	No.	水質検査項目 単位の記述のないものは原則mg/L	基準値	R8.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月
水	1	一般細菌（個/mL）	100 以下	0	0	1	0	0	4	1					
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下							0.0003未満					
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下							0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	8	六価クロム化合物	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下							1.0					
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下							0.08未満					
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満					
	14	四塩化炭素	0.002 以下							0.0002未満					
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下							0.001未満					
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下							0.001未満					
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下							0.001未満					
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下							0.001未満					
	20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満					
	21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下							0.001未満					
基	22	塩素酸	0.6 以下	0.06			0.12			0.19					
	23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	0.010			0.017			0.011					
	25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.004			0.003			0.004					
	26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.001			0.002			0.002					
	27	臭素酸	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	28	総トリハロメタン	0.1 以下	0.016			0.026			0.018					
	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.006			0.008			0.005					
準	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	0.005			0.007			0.005					
	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
	33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	0.02未満			0.03			0.02					
	35	鉄及びその化合物	0.3 以下							0.03未満					
項	36	銅及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下							11					
	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下							0.005未満					
	39	塩化物イオン	200 以下	10	13	13	12	12	11	12					
	40	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 以下							49.0					
	41	蒸発残留物	500 以下							115					
目	42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下							0.02未満					
	43	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000003	0.000004	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002					
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満					
	45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	46	フェノール類	0.005 以下							0.0005未満					
	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7					
	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.4	7.2	7.2	6.7	6.7					
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	51	色度（度）	5 以下	0.5未満	0.8	0.5	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
	52	濁度（度）	2 以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満					

令和8年度　浄水水質検査結果

③広水源地

採水地点:広川町公民館

	No.	水質検査項目 単位の記述のないものは原則mg/L	基準値	R8.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月
水	1	一般細菌(個/mL)	100 以下	0	0	0	1	0	0	0					
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下							0.0003未満					
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下							0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	8	六価クロム化合物	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下							1.8					
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下							0.12					
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満					
	14	四塩化炭素	0.002 以下							0.0002未満					
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満					
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下							0.001未満					
質	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下							0.001未満					
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下							0.001未満					
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下							0.001未満					
	20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	0.000005未満			0.000007			0.000008					
	21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下							0.001未満					
	22	塩素酸	0.6 以下	0.06未満			0.09			0.14					
	23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
基	24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	0.008			0.001未満			0.001未満					
	25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満					
	26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	27	臭素酸	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.011			0.001未満			0.001未満					
	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.007			0.003未満			0.003未満					
準	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	0.003			0.001未満			0.001未満					
	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満					
	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満					
	33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	0.02			0.02未満			0.02未満					
	35	鉄及びその化合物	0.3 以下							0.03未満					
項	36	銅及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下							11.0					
	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下							0.005未満					
	39	塩化物イオン	200 以下	9.3	10.0	7.5	6.9	6.9	7.3	27.0					
	40	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 以下							73					
	41	蒸発残留物	500 以下							162					
目	42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下							0.02未満					
	43	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000003	0.000009	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
	45	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満					
	46	フェノール類	0.005 以下							0.0005未満					
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.5	0.8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2					
	48	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5					
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異様なし					
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	51	色度(度)	5 以下	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
	52	濁度(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					