

湯浅町斎場建替事業における質問に対する回答

No	資料	頁	項目	質問	回答
1	要求水準書	18	6.4 (1) 12)	保証事項について記載がありますが、保証期間が明記されていません。火葬炉設備において一般的である 2 年間として宜しいでしょうか。	保証期間は 2 年間とします。但し火葬業務に日常的に使用する消耗品は除外します。
2	要求水準書	23	6.4 (2) 5)③	触媒装置について、充填量が「事業者の提案による」とありますが、ダイオキシン類濃度基準値を順守できれば、なしとしても宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	要求水準書	27	6.4 (3) 2)⑤	炉前操作盤の機能に「故人、喪主名等の表示等」の記載がありますが、運営支援システム（予約受付・案内表示）の記載はありません。人体炉 2 炉分の炉前デジタルサイネージのみ設置すれば宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	要求水準書 別紙 7		3 3 4 1 (2) c	代替燃料装置について、要求水準書本編に記載がありませんが、「別紙 7 提出する図書」に記載があります。納入が必要な場合、仕様・数量等をご教示ください。	灯油を燃料とした可搬式代替燃焼装置（主燃バーナのみ）1 基納入してください。
5	要求水準書	30	6.6 (1)	家具備品の斎場（式場）に係る祭壇、葬祭仏具品は含まないと解釈して良いでしょうか。（既存備品を使用）	お見込みのとおりです。最終的には、既存備品の使用も考えていません。別で発注予定です。
6	要求水準書	6	2. (1) 表 4	告別室は※炉前ホール兼収骨室と兼ねることができる。炉前ホールは※告別室と兼ねることができる。とありますが、炉前ホールで告別も収骨も兼ねることが出来れば 1 室で良いという事でしょうか。	お見込みのとおりです。
7	様式集	2	2.2 (3)	火葬炉設備図は具体的には何を指しているのでしょうか。	火葬炉設備フローシート、火葬炉設備計装フローシート、平面・立面配置図、築炉構造図とします。
8	様式集	1.2	2.2 (1) 2.2 (3)	各設備概要説明と火葬炉設備計画概要書はそれぞれ何を指しているのでしょうか。	各設備概要説明に集約し、火葬炉設備計画概要書はなしとします。

9	別紙 4			ロータリー一部及び出入口付近の植込みを初めに解体撤去し、工事車両の出入口を設ける事は可能でしょうか。(工事車両と来場者の入口を分け、動線の交錯を回避する事で安全性と作業性を向上させる事を目的としています。)	可能とします。
10	その他			夜間工事が必要な場合には夜間作業を行っても良いでしょうか。(日中の斎場運営に支障をきたす可能性がある場合に、作業を火葬業務終了後から夜間に実施いたします)	夜間工事の必要性がある場合は可能とします。但し、騒音、振動等には十分配慮するものとし、宿泊施設の湯浅城が近くにあるのでそちらへの配慮もお願いします。
11	その他			大型機器搬入日には休場日を設ける事は可能でしょうか。	事前に日程をお知らせいただき、可能な限り調整します。
12	要求水準	5	2.2 表 1	全体の事業工程がかなりタイトに感じます。(特に事業着手から本施設の供用開始までの期間) 本施設の供用開始令和 8 年 4 月 1 日は必須条件でしょうか。	現時点では必須条件とします。
13	要求水準	6	2 (1) 表 4 「管理室」	管理室を使用する想定職員数をご教示ください。	同時に 2 ～ 4 名程度が使用することを考えています。
14	要求水準	6	2 (1) 表 4 「トイレ」	一般トイレ (男女) も外部からのアクセスが必要でしょうか。	墓地利用者の供用トイレとしますので、外部からアクセスが必要です。
15	要求水準	10	6.2. (2) 2) ②	①「必要な案内表示」は液晶等を表示板を用いた電子サイネージュが必須でしょうか。あるいは事業者提案が可能なのでしょうか。②また上記に関連して予約・運営支援システムの要否もご教示ください。要求水準に記載がないため確認致します。	デジタルサイネージュは必須です。 予約・運営支援システムは設けません。
16	要求水準	14	6.3 (2) 11)	テレビが視聴できる各室は、事業者提案で宜しいでしょうか。あるいは貴町で想定している室があるのでしょうか。	管理室に設置することを想定しています。
17	要求水準	17	6.4. (1) 5) ②	貴町が想定する想定火葬件数をご教示ください (●件/年 等)。	別紙 6 をご確認ください。

18	要求水準	17	6.4. (1) 5) ②	災害時等の「最大3回/炉/日」の火葬は通常の開場時間を延長して実施するという理解で宜しいでしょうか。時間延長せずに火葬件数だけを増やすと電気設備、発電機等への負荷が上がり、整備費、ランニング（電気料金）が増加する可能性があるため予め確認致します。	災害時等は施設運営時間外でも対応するものとします。
19	要求水準	18	6.4 (1) 10)	動物炉の想定火葬件数をご教示ください（●件/年 等）	別紙6をご確認ください。
20	要求水準	23	6.4. (2) 5) ③	触媒なしでダイオキシン類濃度（1ナ）以下が順守できる場合でも触媒は必須という理解で宜しいでしょうか。	ダイオキシン類濃度基準値を順守できれば必須ではありません。
21	要求水準	27	6.4 (3) 2) ⑤	①炉前操作盤の要件に喪主名等の表示等とありますが、これは液晶等の表示機を用いた電子サイネージュを想定されているのでしょうか②またデータの共有化が出来ることとありますが、これは運営支援システムとの導入と連携を想定しているのでしょうか。	お見込みのとおりです。運営システムは必要ないですが、表示に運営システムを使う必要があるのであれば連携していただければ結構です。
22	要求水準	39	7.3	「引渡性能試験が引渡し前に実施できない場合」とは一部の試験項目は（例えば排ガス測定等）4月1日以降の供用開始（つまり実火葬の開始）後でないと実施できないことを認識されているという理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
23	要求水準	39	8.2	事前調査の結果、ダイオキシン類、アスベスト、PCB等の有害物質が発見された場合には処理、処分に要する費用は貴町が別途負担するという理解で宜しいでしょうか。有害物の処理、処分がある場合とない場合とでは解体費用の積算が大きく変動します。	お見込みのとおりです。
24	要求水準		その他	計画地が狭小であること。また、周辺に賃貸駐車場がないため貴町の所有する施設の駐車場または空き地スペースを事業者が工事期間中の工事車両の駐車場として利用することは可能でしょうか	別紙のとおり使用可能範囲とします。ただし、仕様可能範囲以外は一般の方が利用されますので、バリケード等安全面の対策をお願いします。また、事故が発生し

					た際は一切の責任を負いかねます。
25	優先交渉権決定者基準	1	1.3	「審査委員会」は貴町の職員で構成されるのでしょうか。あるいは外部有識者等によって構成されるのでしょうか。また事前、事後に審査員の指名等は公開されるのでしょうか。	現時点では湯浅町内部で構成するものとします。
26	様式集	1	2.2 (1) 運営管理条件	「運転管理人員」とは火葬炉を運転するのに要する人員数という理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
27	募集要項	2	2. (4)	施設等の概要に参考面積の記載がありますが、延べ床面積の上限等制約はありますか。	特にありません。自由に提案してください。
28	募集要項	3	2. (8)	工事における施工監理は、設計業務あるいは、その他本施設の設計・建設上必要な業務に含むと考えるて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
29	別紙1～3		敷地図面	敷地測量図、地籍測量図等の敷地に関する資料（出来ればCAD 図面データ）を提供していただけますか。	参加表明後、申し出があれば地籍測量図を提供可能です。
30	別紙2～5		敷地図面	敷地内に六地藏他付属建立物がありますがスペースに限りがある為工事期間中は六地藏以外を別敷地に移転し保管することは可能でしょうか。	可能です。
31	別紙4			全体整備計画(案)では、ロータリー(植え込み)部分で利用者の車が回転するような(案)となっております。施工の際、コンクリート打設及び材料搬入時などは添付しております別紙1-1・1-2のように作業エリアとして必要となります。利用することは可能でしょうか。	先に撤去してかまいません。また、新施設については植え込等は必要ないものとします。
32	共通			工事期間中、現場事務所及び作業員駐車場・利用者駐車場・資材置場等が必要となります。添付しております別紙2の部分の敷地を湯浅町から賃貸することは可能でしょうか。	別紙の範囲において使用することは可能です。別紙を参照ください。(No.24と同じ)
33	要求水準書	40	9.2	—	六地藏等を集約する際に拝んでいただくお寺さんについて、その手配と費用を本工事に含んでください。

別紙：周辺施設における使用可能範囲図

