

①久米崎浄水場

	No.	水質検査項目	基準値	R4.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5.1月	2月	3月
		単位の記述のないものは原則mg/L													
水	1	一般細菌(個/mL)	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下							0.0003未満					
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下							0.00005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	8	六価クロム化合物	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下							0.7					
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下							0.09					
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.03			0.02			0.01			0.02		
	14	四塩化炭素	0.002 以下							0.0002未満					
質	15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下							0.004未満					
	17	ジクロロメタン	0.02 以下							0.002未満					
	18	テトラクロロエチレン	0.01 以下							0.001未満					
	19	トリクロロエチレン	0.01 以下							0.001未満					
	20	ベンゼン	0.01 以下							0.001未満					
基	21	塩素酸	0.6 以下	0.07			0.11			0.12			0.06未満		
	22	クロ酢酸	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロホルム	0.06 以下	0.024			0.017			0.011			0.004		
	24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.009			0.005			0.003未満			0.004		
	25	ジブromクロロメタン	0.1 以下	0.006			0.001			0.001未満			0.001未満		
	26	臭素酸	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
準	27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.046			0.023			0.015			0.006		
	28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.016			0.008			0.008			0.004		
	29	ブromジクロロメタン	0.03 以下	0.007			0.005			0.004			0.002		
	30	ブromホルム	0.09 以下	0.009			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
項	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.05			0.06			0.03			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.3 以下							0.01未満					
	35	銅及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
	36	ナトリウム及びその化合物	200 以下							7.8					
	37	マンガン及びその化合物	0.05 以下							0.005未満					
	38	塩化物イオン	200 以下	10	10	11	9.5	11	9.9	9.4	10	9.6	9.8	11	12
目	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下							29					
	40	蒸発残留物	500 以下							88					

