令和5年度 浄水水質検査結果

①久米崎浄水場

採水地点: 港区公衆便所

	No.	水質検査項目 単位の記述のないものは原則mg/L	基準値	R5.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6.1月	2月	3月
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌(個/mL)	100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003以下								0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物	0.0005以下								0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物	0.01以下								0.001未満				
	6	鉛及びその化合物	0.01以下								0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物	0.01以下								0.001未満				
	8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下								1.36				
	12	フッ素及びその化合物	0.8以下								0.1				
	13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	0.1未満			0.1未満				0.1未満			0.1未満	
	14	四塩化炭素	0.002以下								0.0002未満				
	15	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.005未満	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下								0.001未満				
	17	ジクロロメタン	0.02以下								0.001未満				
	18	テトラクロロエチレン	0.01以下								0.001未満				
	19	トリクロロエチレン	0.01以下								0.001未満				
	20	ベンゼン	0.01以下								0.001未満				
	21	塩素酸	0.6以下	0.06未満			0.09				0.12			0.06未満	
	22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	
	23	クロロホルム	0.06以下	0.005			0.009				0.006			0.004	
	24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満			0.003				0.003未満			0.003	
	25	ジブromクロロメタン	0.1以下	0.001未満			0.001				0.001未満			0.001未満	
	26	臭素酸	0.01以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
	27	総トリハロメタン	0.1以下	0.008			0.014				0.009			0.006	
	28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.005			0.006				0.004			0.005	
	29	ブromジクロロメタン	0.03以下	0.003			0.004				0.003			0.002	
	30	ブromホルム	0.09以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
	31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0以下								0.1未満				
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満			0.04				0.06			0.02未満	
	34	鉄及びその化合物	0.3以下								0.03未満				
	35	銅及びその化合物	1.0以下								0.1未満				
	36	ナトリウム及びその化合物	200以下								8.2				
	37	マンガン及びその化合物	0.05以下								0.018				
	38	塩化物イオン	200以下	9.8	10.6	8.7	8.9	10.0	9.2	8.6	9.3	9.5	9.7	11.1	10.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下								43.5				
	40	蒸発残留物	500以下								88				
	41	陰イオン界面活性剤	0.2以下								0.02未満				
	42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000002	0.000006	0.000004	0.000007	0.000008	0.000005	0.000002	0.000004	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.005未満			0.005未満				0.005未満			0.006	
	45	フェノール類	0.005以下								0.0005未満				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.4	0.4	0.6	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
	47	PH値	5.8以上8.6以下	7.20	7.04	6.82	7.19	7.36	7.38	6.96	7.07	7.24	7.07	7.54	7.38
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度(度)	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	51	濁度(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満