

令和3年度 浄水水質検査結果

①久米崎浄水場

採水地点: 港区公眾便所

	No.	水質検査項目 単位の記述のないものは原則mg/L	基準値	R3.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4.1月	2月	3月	
水	1	一般細菌(個/mL)	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下							0.0003未満						
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下							0.0005未満						
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下							0.001未満						
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下							0.001未満						
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下							0.001未満						
	8	六価クロム化合物	0.02 以下							0.002未満						
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下							1.4						
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下							0.08未満						
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.02			0.03			0.02			0.02			
	14	四塩化炭素	0.002 以下							0.002未満						
	15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下							0.004未満						
	17	ジクロロメタン	0.02 以下							0.002未満						
	18	テトラクロロエチレン	0.01 以下							0.001未満						
	19	トリクロロエチレン	0.01 以下							0.001未満						
	20	ベンゼン	0.01 以下							0.001未満						
基	21	塩素酸	0.6 以下	0.06			0.06未満			0.12			0.06未満			
	22	クロロ酢酸	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	23	クロロホルム	0.06 以下	0.006			0.006未満			0.006未満			0.007			
	24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.004			0.003未満			0.003未満			0.003未満			
	25	ジブromクロロメタン	0.1 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	26	臭素酸	0.01 以下	0.01未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.010			0.01未満			0.010			0.010			
	28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.005			0.003未満			0.003			0.003未満			
	29	ブromジクロロメタン	0.03 以下	0.003			0.003未満			0.004			0.003			
	30	ブromホルム	0.09 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			
準	31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下							0.01未満						
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			
	34	鉄及びその化合物	0.3 以下							0.01未満						
	35	銅及びその化合物	1.0 以下							0.01未満						
	36	ナトリウム及びその化合物	200 以下							9.1						
	37	マンガン及びその化合物	0.05 以下							0.005未満						
	38	塩化物イオン	200 以下	12	11	11	7.6	7	7.7	9.4	9	10.0	14.0	10	11	
	39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300 以下							39						
	40	蒸発残留物	500 以下							96						
目	41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下							0.02未満						
	42	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000002	0.000004	0.000004	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000004	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
	45	フェノール類	0.005 以下							0.0005未満						
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.7	1.1	0.7	0	1	0.6	0.5	1.2	0.6	0.7	1	1.3	
	47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	6.5	6.7	6.5	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度(度)	5 以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度(度)	2 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

令和3年度 浄水水質検査結果

②横田浄水場

採水地点:田地区消防車庫

	No.	水質検査項目	基準値	R3.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4.1月	2月	3月
		単位の記述のないものは原則mg/L													
水	1	一般細菌(個/mL)	100 以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下							0.0003未満					
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下							0.0005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	8	六価クロム化合物	0.02 以下							0.002未満					
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下							1.10					
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下							0.08未満					
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.02			0.01			0.02			0.02		
	14	四塩化炭素	0.002 以下							0.002未満					
	15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下							0.004未満					
	17	ジクロロメタン	0.02 以下							0.002未満					
	18	テトラクロロエチレン	0.01 以下							0.001未満					
	19	トリクロロエチレン	0.01 以下							0.001未満					
	20	ベンゼン	0.01 以下							0.001未満					
基	21	塩素酸	0.6 以下	0.06			0.11			0.22			0.09		
	22	クロロ酢酸	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.06 以下	0.006			0.012			0.006未満			0.006未満		
	24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.00			0.008			0.003未満			0.003未満		
	25	ジブromクロロメタン	0.1 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	26	臭素酸	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.010			0.020			0.010			0.01未満		
	28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.005			0.01			0.003未満			0.003未満		
	29	ブromジクロロメタン	0.03 以下	0.003			0.005			0.005			0.003		
	30	ブromホルム	0.09 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		
準	31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.02未満			0.03			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.3 以下							0.020					
	35	銅及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
	36	ナトリウム及びその化合物	200 以下							9.7					
	37	マンガン及びその化合物	0.05 以下							0.005未満					
	38	塩化物イオン	200 以下	12	15	14	12	14.0	12.0	12.0	13.0	14	20	14	13
	39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300 以下							39					
	40	蒸発残留物	500 以下							110					
目	41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下							0.02未満					
	42	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.005未満						0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類	0.005 以下							0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.7	1.3	1.0	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.6	0.8	0.7	1.2
	47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.0	7.3	7.1	7.1	7.2	7.4	7.3	7.1	7.2
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度(度)	5 以下	0.5未満	1.0	0.6	0.5	1	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
	51	濁度(度)	2 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

令和3年度 浄水水質検査結果

③広水源地

採水地点: 広川町公民館

	No.	水質検査項目	基準値	R3.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4.1月	2月	3月
		単位の記述のないものは原則mg/L													
水	1	一般細菌(個/mL)	100 以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下							0.0003未満					
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下							0.0005未満					
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下							0.001未満					
	8	六価クロム化合物	0.02 以下							0.002未満					
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下							1.4					
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下							0.08未満					
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.03			0.01			0.02			0.03		
	14	四塩化炭素	0.002 以下							0.002未満					
	15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下							0.004未満					
	17	ジクロロメタン	0.02 以下							0.002未満					
	18	テトラクロロエチレン	0.01 以下							0.001未満					
	19	トリクロロエチレン	0.01 以下							0.001未満					
	20	ベンゼン	0.01 以下							0.001未満					
基	21	塩素酸	0.6 以下	0.06未満			0.10			0.12			0.06未満		
	22	クロロ酢酸	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム	0.06 以下	0.006未満			0.007			0.006未満			0.006未満		
	24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.003未満			0.007			0.003未満			0.003未満		
	25	ジブromクロロメタン	0.1 以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	26	臭素酸	0.01 以下	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.01未満			0.010			0.010			0.01未満		
	28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003未満			0.006			0.003			0.003未満		
	29	ブromジクロロメタン	0.03 以下	0.003未満			0.004			0.004			0.003未満		
	30	ブromホルム	0.09 以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		
準	31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.3 以下							0.01未満					
	35	銅及びその化合物	1.0 以下							0.01未満					
	36	ナトリウム及びその化合物	200 以下							9.1					
	37	マンガン及びその化合物	0.05 以下							0.005未満					
	38	塩化物イオン	200 以下	7	7.7	9	9.7	10	10	9	9	7.3	7.4	10	8
	39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300 以下							39					
	40	蒸発残留物	500 以下							96					
目	41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下							0.02未満					
	42	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000007	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.005未満						0.005未満			0.005未満		
	45	フェノール類	0.005 以下							0.0005未満					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.4	0.6	0.4	0.5	0.9	0.7	0.5	1.2	0.4	0.5	1	1.1
	47	PH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	6.7	6.9	7.3	7.1	6.9	7.0	6.7	6.6	6.8	6.7
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度(度)	2 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満