令和7年度　浄水水質検査結果

①久米崎浄水場　　採水地点:港区公衆便所

	No.	水質検査項目 単位の記述のないものは原則mg/L	基準値	R7.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月
水	1	一般細菌(個/mL)	100 以下	0	0	0									
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	0.02 以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.1未満											
	14	四塩化炭素	0.002 以下												
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下												
質	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下												
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下												
	21	塩素酸	0.6 以下	0.06未満											
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	0.002未満											
基	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	0.013											
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.003											
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.001未満											
	26	臭素酸	0.01 以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.017											
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.008											
準	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	0.004											
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	0.001未満											
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	0.008未満											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	0.04											
	34	鉄及びその化合物	0.3 以下												
項	35	銅及びその化合物	1.0 以下												
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下												
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下												
	38	塩化物イオン	200 以下	9.8	9.1	9.1									
	39	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 以下												
	40	蒸発残留物	500 以下												
目	41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下												
	42	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000006	0.000008	0.000007									
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
	44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002未満											
	45	フェノール類	0.005 以下												
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.5	0.6	0.4									
	47	PH値	5.8以上8.6以下	7.20	7.40	7.10									
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	50	色度(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
	51	濁度(度)	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
		PFOS及びPFOA　目標値(0.00005以下)				0.000005未満									

令和7年度　浄水水質検査結果

②横田浄水場　　採水地点：田地区消防車庫

	No.	水質検査項目 単位の記述のないものは原則mg/L	基準値	R7.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月
水	1	一般細菌（個/mL）	100 以下	0	0	0									
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	0.02 以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.1未満											
	14	四塩化炭素	0.002 以下												
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下												
質	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下												
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下												
	21	塩素酸	0.6 以下	0.06未満											
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	0.002未満											
基	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	0.009											
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.004											
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.001											
	26	臭素酸	0.01 以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.014											
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.005											
準	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	0.004											
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	0.001未満											
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	0.008未満											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	0.05											
	34	鉄及びその化合物	0.3 以下												
項	35	銅及びその化合物	1.0 以下												
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下												
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下												
	38	塩化物イオン	200 以下	11	11	10									
	39	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 以下												
	40	蒸発残留物	500 以下												
目	41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下												
	42	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000002	0.000002	0.000002									
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満									
	44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002未満											
	45	フェノール類	0.005 以下												
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	0.6	0.7	0.6									
	47	PH値	5.8以上8.6以下	7.20	7.30	7.10									
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	50	色度（度）	5 以下	2.0	0.5未満	0.5未満									
	51	濁度（度）	2 以下	0.6	0.1未満	0.1未満									
		PFOS及びPFOA　目標値（0.00005以下）				0.000005未満									

令和7年度　浄水水質検査結果

③広水源地　　採水地点：広川町公民館

	No.	水質検査項目 単位の記述のないものは原則mg/L	基準値	R7.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月
水	1	一般細菌（個/mL）	100 以下	0	2	0									
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下												
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下												
	8	六価クロム化合物	0.02 以下	0.002未満											
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004未満											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001未満											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下												
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.1未満											
	14	四塩化炭素	0.002 以下												
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	0.005未満											
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下												
質	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下												
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下												
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下												
	21	塩素酸	0.6 以下	0.06未満											
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	0.002未満											
基	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	0.001未満											
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.003未満											
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	0.001未満											
	26	臭素酸	0.01 以下	0.001未満											
	27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.001未満											
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 以下	0.003未満											
準	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	0.001未満											
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	0.001未満											
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	0.008未満											
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	0.02未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3 以下												
項	35	銅及びその化合物	1.0 以下												
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下												
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下												
	38	塩化物イオン	200 以下	7.0	6.7	6.7									
	39	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 以下												
	40	蒸発残留物	500 以下												
目	41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下												
	42	ジェオスミン	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
	44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002未満											
	45	フェノール類	0.005 以下												
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	0.1	0.1	0.2									
	47	PH値	5.8以上8.6以下	7.10	6.50	6.60									
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	50	色度（度）	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
	51	濁度（度）	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
		PFOS及びPFOA　目標値（0.00005以下）				0.000008									